

## IMPULZNÍ VODOMĚRY



TYP	Připojení	Průtok max m <sup>3</sup>
-----	-----------	------------------------------

A-CON 1/2	1/2"	1,5
A-CON 3/4	3/4"	2,5
A-CON 1	1"	3,5
A-CON 1 1/4	1 1/4"	5
A-CON 1 1/2	1 1/2"	10
A-CON 2	2"	15

A-CON/C 2	DN 50	15
A-CON/C 2 1/2	DN 65	25
A-CON/C 3	DN 80	40
A-CON/C 4	DN 100	60
A-CON/C 6	DN 150	150
A-CON/C 8	DN 200	250

## MICHADLA



TYP	Doporučená nádoba	Obsah l
-----	-------------------	---------

1400 ot/min

AG1(3)-PVC 60F	A-TANK 1	100 l
AG1(3)-PVC 70F	A-TANK 2-3	200-300 l
AG1(3)-PVC 80F	A-TANK 5	500 l
AG1(3)-PVC 90F	A-TANK 10	1000 l

70 ot/min

AG1(3)-PVC 60S	A-TANK 1	100 l
AG1(3)-PVC 70S	A-TANK 2-3	200-300 l
AG1(3)-PVC 80S	A-TANK 5	500 l
AG1(3)-PVC 90S	A-TANK 10	1000 l

AG- MAN- PVC 60	A-TANK 1	100 l
AG- MAN- PVC 70	A-TANK 2-3	200-300 l

## NÁDOBY



TYP ( 1400 ot/min )	Obsah nádoby	Rozměry nádoby
---------------------	--------------	----------------

A-TANK 06	50 l	400 x 525
A-TANK 1	100 l	500 x 680
A-TANK 2	200 l	620 x 800
A-TANK 3	300 l	710 x 890
A-TANK 5	500 l	885 x 1000
A-TANK 10	1000 l	1100 x 1200

\* Ceny otevřených a uzavřených nádob jsou shodné

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	Max. tlak bar	Kabel m	Max. teplota °C
-----	------------------	------------	--------------------



<b>A-pH 1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>70 °C</b>
<b>A-pH 5</b>		<b>5</b>	
<b>A-pH 10</b>		<b>10</b>	
<b>A-Rx 1</b>		<b>1</b>	
<b>A-Rx 5</b>		<b>5</b>	
<b>A-Rx 10</b>		<b>10</b>	

\* elektrody



<b>A-VpH</b>	<b>5</b>		<b>70 °C</b>
<b>A-VRx</b>			

\* elektrody včetně DIN a SN6 konektorů



<b>A-PpH</b>	<b>5</b>		<b>70 °C</b>
<b>A-PRx</b>			

\* kombinace elektrod pH/Rx



<b>A-CV 1</b>		<b>1</b>	
<b>A-CV 2,5</b>		<b>2,5</b>	
<b>A-CV 5</b>		<b>5</b>	
<b>A-CV 10</b>		<b>10</b>	
<b>A-CV 15</b>		<b>15</b>	
<b>A-CV 20</b>		<b>20</b>	

\* koaxiální kabel včetně konektoru BNS/SN6




<b>A-CG3</b>	<b>8</b>		<b>5 - 60 °C</b>
--------------	----------	--	------------------

\* amperometrická chlorová sonda



<b>A-PANEL CLE1D COMPLETE</b>			
<b>PANEL + OVERFLOW</b>			
<b>TRANSPARENT PVC OVERFLOW</b>			
<b>BRUSHES</b>			
<b>PYREX BOWL</b>			
<b>CHLORINE CELL A-CLE1D</b>			

\* amperometrická sonda na chlór s automatickým mechanickým čištěním, s přepadem



<b>A-CTS96</b>			
<b>SELF-CLEANING KIT</b>			

\* sonda pro turbiditu



<b>A-SP</b>	<b>* bezdotykový koncový spínač</b>
-------------	-------------------------------------



<b>A-SL</b>	<b>* hladinová sonda</b>
-------------	--------------------------

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	Kabel m	Rozsah měření
PACD K1	3	0-20000 uS
PACD K5	3	0-200/0-2000 uS
TGCD K1	3	0-20000 uS
TACD K1	3	0-20000 uS
TACD K5	3	0-200/0-2000 uS
PACCD K1	3	0-20000 uS
PACCD K5	3	0-200/0-2000 uS
TACCD K1	3	0-20000 uS
TACCD K5	3	0-200/0-2000 uS

\* sonda pro měření vodivosti

A-FV 3/8" 4X6	* vodní filtr 80 mikronů
A-FV 1/2" 10X14	* vodní filtr 80 mikronů

A-VSC 4x6	* anti-sifon nebo zpětný ventil
-----------	---------------------------------

A-LAS1	* sací trubka s patním ventilem, sacím košem a plovákovým spínačem
A-LAS2-3	
A-LAS5-10	

A-STF 2	* podstavec pro HC 200
---------	------------------------

A-BS3	* podstavec pro HC 300
-------	------------------------

A-BS1	* podstavec pro HC 100
-------	------------------------

A-CAN PVC 3/8"	* výsuvné pouzdro
A-CAN PTFE 3/8"	
A-CAN PVC 1/2"	

A-ST1	* teplotní sonda
A-ST2	* teplotní sonda

A-PSV 4x6	* držák s nádobou pro dvě elektrody
A-PSV 10x14	* držák s nádobou pro dvě elektrody

A-PSVJ	* cela pro uchycení elektrod pH/RX a A-J
--------	--

A-PSL	* konektor
-------	------------

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



TYP	Kabel cm
A-PSI	50
A-PSI	100
A-PSI	150
A-PSI	200
A-FLA	-

\* ponorný držák



A-SPH4	* tlumivý roztok
A-SPH7	
A-SPH9	
A-SRX	
A-SCD	
A-SCD	



A-PST	* svodič přepětí
-------	------------------